

«Утверждаю»

Заведующий ГБДОУ НАО

«Центр развития ребёнка-детский сад «Гнёздышко»

Гречкина Г.В. *Гречкина*

« 04 » 04 20 16 года № 59

ИНСТРУКЦИЯ

Ответственному лицу за пожарную безопасность

1. Общие положения.

Настоящая инструкция определяет обязанности ответственного лица за пожарную безопасность государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Центр развития ребёнка-детский сад «Гнёздышко»

1.1. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности в целом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, возлагается на заведующего ГБДОУ НАО «ЦРР-ДС «Гнёздышко».

1.2. Ответственность за пожарную безопасность помещений несут лица, специально назначенные приказом заведующего.

1.3. Ответственное лицо за пожарную безопасность несёт персональную ответственность за выполнение настоящей Инструкции в установленном законом порядке.

2. Обязанности ответственного лица за пожарную безопасность.

Ответственный за пожарную безопасность **ОБЯЗАН:**

2.1. Знать пожарную опасность помещений, оборудования, а также материалов и веществ, применяемых и хранимых на обслуживаемом участке.

2.2. Знать действующие Правила и Инструкции пожарной безопасности по общему противопожарному режиму, а также для отдельных пожароопасных помещений, производственных операций, работ.

2.3. Следить за состоянием территорий, эвакуационных путей и выходов. Не допускать:

- ✓ Загромождении подступов к зданиям, пожарным гидрантам, расположенным на прилегающей к зданиям территории;
- ✓ Загромождении проходов, коридоров, тамбуров, лестничных площадок, маршей лестниц, люков мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами и предметами, препятствующими свободному выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара;
- ✓ Снятие устройств для самозакрывания дверей, фиксирования самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, тамбуров, холлов в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре);
- ✓ Закрытия наглухо основных и запасных выходов, люков, дверей и наружные эвакуационные (пожарные) лестницы.

2.4. Следить за исправностью первичных средств пожаротушения (пожарные краны, огнетушители, асбестовые покрывала) и обеспечением свободных подходов к ним. Знать места расположения первичных средств пожаротушения. Уметь пользоваться ими для тушения пожаров.

2.5. Знать места расположения средств пожарной сигнализации и связи (телефонов, извещателей, кнопок пожарной сигнализации). Уметь пользоваться ими для вызова пожарных подразделений города.

2.6. Разъяснить подчинённому персоналу требования пожарной безопасности, действующие на объекте, порядок действий в случае возникновения пожара, и принимать меры по его обучению.

2.7. Проводить с работниками первичный, внеплановый и целевой инструктаж на рабочем месте по пожарной безопасности с оформлением результатов в специальном журнале. Не допускать к работе лиц не прошедших результат

2.8. Постоянно следить за соблюдением работниками мер пожарной безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременным выполнением, предложенных уполномоченным должностным лицом, противопожарных мероприятий.

2.9. Не допускать проведения временных пожароопасных работ (электросварка, резка металла и т.п.) в помещениях и на территории ГБДОУ НАО «ЦПП-ДС «Гнёздышко» без специально оформленного наряда-допуска.

2.10. Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием тщательно осмотреть все обслуживаемые помещения и проверить:

- ✓ выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, машин, оборудования, силовой и электроосветительной сети (за исключением источников электропитания и электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно);
- ✓ уборку помещений, рабочих мест от производственных отходов и мусора;
- ✓ удаление с рабочих мест легко воспламеняющихся и горючих жидкостей, товаров в аэрозольной упаковке в специально отведённое и оборудованное для их хранения место;
- ✓ наличие свободных проходов по коридорам, лестницам к запасным выходам, люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи;
- ✓ выполнение требований пожарной безопасности, изложенных в памятках для осмотра помещений.

2.11. При осмотре и проверке помещений следует установить нет ли дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных признаков-выявить причину и принять меры к её устранению.

2.12. Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна производиться с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено наблюдение в течение трёх часов после окончания пожароопасных работ.

2.13. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочётов. О недочётах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить вышестоящему должностному лицу для принятия соответствующих мер.

2.14. После закрытия помещений, окон (форточек) ответственное лицо обязано сдать ключи под расписку в охрану или ответственному дежурному объекту и сделать запись в специальном журнале о результатах осмотра помещений.