



Утверждаю:
Заведующий ГБДОУ НАО
«ЦРР - ДС «Гнёздышко»
Т.Е. Рослякова
(Ф.И.О.)

«14» апреля 2025 г.

ПЛАН-ГРАФИК
подготовки к отопительному периоду 2025/2026 гг.
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения Ненецкого автономного округа
«Центр развития ребенка – детский сад «Гнёздышко»

N п/п	Мероприятие	Ед. изм.	Задание на подготовку в ед. изм.	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственный за проведение мероприятий
		3	4	5	6	7
1.	Тепловые пункты, всего 0 шт.	x	x	x	x	
мероприятия по подготовке к отопительному периоду						
1.1.	Текущий ремонт оборудования					
1.2.	Внутренний осмотр и ремонт задвижек со снятием с трубопроводов (1 раз в 3 года)					
1.3.	Промывка теплообменного оборудования					
1.4.	Испытание теплообменного оборудования на плотность и прочность					
1.5.	Промывка фильтров и грязевиков					
1.6.	Корректировка паспортов тепловых пунктов					
1.7.	Осмотр, проверка работы автоматических регуляторов					
2.	Системы отопления, всего 1 шт.	x	x	x	x	
мероприятия по подготовке к отопительному периоду						
2.1.	Текущий ремонт системы отопления					
2.2.	Внутренний осмотр и ремонт задвижек со снятием с трубопроводов (1 раз в 3 года)	шт.	1	16.07.2025	29.08.2025	Рочева Т.Ю., нач. хоз. отдела
2.3.	Проверка плотности закрытия и смена сальниковых уплотнений регулировочных кранов на нагревательных приборах					

2.4.	Замена уплотняющих прокладок фланцевых соединений (1 раз в 5 лет)					
2.5.	Промывка систем отопления	шт.	1	не позднее 14 дней после окончания отопительного периода	Рочева Т.Ю., нач. хоз. отдела	
2.6.	Дезинфекция систем отопления (только для открытых систем теплоснабжения)					
2.7.	Испытание систем отопления на плотность и прочность	шт.	1	не позднее 14 дней после окончания отопительного периода	Рочева Т.Ю., нач. хоз. отдела	
2.8.	Корректировка эксплуатационной документации систем отопления					
3.	Системы вентиляции, всего 1 шт.	x	x	x	x	
мероприятия по подготовке к отопительному периоду		x	x	x	x	
3.1.	Очистка калорифера пневматическим способом (сжатым воздухом), а при слежавшейся пыли – гидropневматическим способом					
3.2.	Очистка внутренних частей воздухопроводов					
3.3.	Текущий ремонт систем вентиляции					
3.4.	Промывка теплообменного оборудования систем вентиляции					
3.5.	Испытание теплообменного оборудования систем вентиляции на плотность и прочность					
3.6.	Корректировка паспортов систем вентиляции					
4.	Тепловые сети потребителя, всего 49 м.п.	x	x	x	x	
мероприятия по подготовке к отопительному периоду		x	x	x	x	
4.1.	Испытания тепловых сетей на плотность и прочность	шт.	1	не позднее 14 дней после окончания отопительного периода	Рочева Т.Ю., нач. хоз. отдела	
4.2.	Испытания на максимальную температуру теплоносителя тепловых сетей (1 раз в 5 лет)					
4.3.	Испытания на определение тепловых и гидравлических потерь в тепловых сетях (1 раз в 5 лет)					
4.4.	Шурфовка (вскрытие прокладки) тепловых сетей					
4.5.	Текущий ремонт					
4.6.	Промывка тепловых сетей	шт.	1	не позднее 14 дней после окончания отопительного периода	Рочева Т.Ю., нач. хоз. отдела	
4.7.	Корректировка паспортов тепловых сетей					
5.	Приборы учета тепловой, электрической энергии и воды, всего 7 шт.	x	x	x	x	
мероприятия по подготовке к отопительному периоду		x	x	x	x	
5.1.	Текущий ремонт и поверка приборов учета					

5.2.	Проверка готовности узла учета к эксплуатации		1	16.07.2025	29.08.2025	Рочева Т.Ю., нач. хоз. отдела
6.	Подготовка зданий, всего 1 шт.	x	x	x	x	
мероприятия по подготовке к отопительному периоду		x	x	x	x	
6.1.	Текущий ремонт зданий	шт.	1	16.07.2025	29.08.2025	Рочева Т.Ю., нач. хоз. отдела

Исполнитель  Т.Ю. Рочева

Согласовано:

Ресурсоснабжающая организация:

ИМУП «Тосжилкомсервис»



14.04.25